



Утверждаю:

Заведующий МДОУ

«Детский сад №10 «Радуга»

Endresik

— О.А.Ендресяк

**ПОЛОЖЕНИЕ
о пожарно-технической комиссии
МДОУ «Детский сад №10 « Радуга»**

1. Общие положения

Настоящее Положение о пожарно-технической комиссии МДОУ «Детский сад №10 « Радуга» (далее – Положение) регламентирует деятельность пожарно-технической комиссии, создаваемой в целях организации контроля за соблюдению требований пожарной безопасности и расследования случаев срабатывания систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и эвакуации людей о пожаре.

2. Цели и задачи ПТК

- 2.1. Целью создания пожарно-технической комиссии (далее - ПТК) является привлечение работников МДОУ «Детский сад №10 « Радуга» (далее – ДОУ) к активному участию в работе по предупреждению пожаров и противопожарной защите учреждения.
- 2.2. Пожарно-техническая комиссия формируется приказом руководителя ДОУ из лиц, ответственных за пожарную безопасность, с правами и обязанностями, регламентирующими порядок их работы.
- 2.3. В состав ПТК включают работников администрации, педагогического, учебно-вспомогательного персонала ДОУ, представителей организаций, деятельность которых связана с организацией и проведением технического обслуживания систем автоматической противопожарной защиты.
- 2.4. На должность председателя ПТК назначается заведующий ДОУ.
- 2.5. Основные задачи:
 - ежеквартальное проведение противопожарного обследования всех помещений ДОУ с целью выявления нарушений требований пожарной безопасности в образовательном и технологических процессах ДОУ, содержании и эксплуатации зданий и сооружений, в работе агрегатов и установок в групповых комнатах, технических, подвальных и складских помещениях, которые могут привести к возникновению пожара и, как результат, разработка профилактических мероприятий, направленных на устранение этих нарушений. По результатам обследования оформляется Акт (приложение №1)
 - проведение разъяснительной работы среди персонала и воспитанников ДОУ по соблюдению требований противопожарных норм и правил;
 - организация и проведение учебных тренировок по эвакуации сотрудников и воспитанников при пожаре или чрезвычайной ситуации;
 - осуществление контроля за эксплуатационным состоянием, содержанием и сохранностью первичных средств пожаротушения,

автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, оборудования передачи извещений о пожаре в подразделение пожарной охраны, состоянием электроустановок;

- установление события, причин срабатывания систем автоматической противопожарной защиты, не связанных с пожаром, вследствие которого осуществлялся выезд личного состава и техники подразделений пожарной охраны и виновных в таком происшествии с оформлением соответствующего акта (приложение №2);
- организация хранения документации (актов по проверке противопожарного состояния ДОУ, актов установления причин и виновных лиц в срабатывании систем автоматической противопожарной защиты, не связанных с пожаром, планов работы и протоколов комиссии).

3. Организация работы ПТК

3.1. Пожарно-техническая комиссия осуществляет свою работу на основании плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на учебный год.

3.2. Все противопожарные мероприятия, намеченные ПТК к выполнению, оформляются актами, утверждаются руководителем ДОУ и подлежат выполнению в установленные сроки.

3.3. Повседневный контроль выполнения противопожарных мероприятий, предложенных комиссией, в помещениях ДОУ, возлагается на лицо, ответственное за противопожарную безопасность в помещении (групповая комната, кабинет и т.п.).

4. Права членов ПТК

- 4.1. В любое время беспрепятственно осматривать производственные, учебные, служебные и бытовые помещения ДОУ, знакомиться с документами по пожарной безопасности.
- 4.2. Проверять противопожарный режим в помещениях ДОУ и предъявлять должностным лицам и ответственным за противопожарную безопасность для исполнения акты об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности.
- 4.3. Запрещать эксплуатацию оборудования, электроустановок и работу на рабочих местах при выявлении нарушений инструкции о мерах пожарной безопасности, которые могут привести к пожару, с уведомления об этом руководителя ДОУ.